

一百一十二年八月核能二廠

除役安全管制資訊

行政院原子能委員會提供

核能二廠管制措施

一、發函核二廠備忘錄 D-KS-會核-112-04-0

原能會於 8 月 15 日發函台電公司備忘錄 D-KS-會核-112-04-0，本案係因核二廠進入除役過渡階段前期規劃停用系統，與留用系統邊界之隔離停用尚未確實完成前，其相關管件銲道或設備組件如有因失效故障可能影響留用系統功能，要求台電公司應就規劃停用系統，全面檢視前述可能狀況，並提出因應措施。

二、執行 112 年第 2 次核二廠不預警專案視察

原能會於 112 年 8 月 16 日執行 112 年第 2 次核二廠不預警專案視察，本次視察範圍涵蓋 1/2 號機主控制室、1/2 號機輔機廠房、開關場控制室、氣渦輪機控制室、保安監控中心、輻防管制站及廢料廠房控制室等區域，分別針對現場值班人員執勤精神狀況、行為與紀律、控制室作業管理(含限制進入區域管制及控制室錄影)、抄表與記錄的正確性、系統設備異常之處置措施，以及廠區保安監控等作業進行查證，視察結果無發現不符之情事。