

一百一十二年九月核能二廠
除役安全管制資訊

核能安全委員會提供

核能二廠管制措施

一、核安會同意台電公司核二廠注意改進事項 AN-KS-111-003-R 之結案申請

9 月 5 日函送台電公司核二廠注意改進事項編號 AN-KS-112-001-R，由於台電公司已針對本會「112 年第 1 季核二廠核安管制紅綠燈專案視察-火災防護」之視察發現完成改善及提出答覆說明，經審查後同意全案結案申請。

二、開立注意改進事項 D-AN-KS-112-003-0

核安會於 9 月 13 日開立核二廠注意改進事項編號 D-AN-KS-112-003-0，本案係本會執行 112 年第 3 季核二廠核安管制紅綠燈視察-設備組件設計基準專案視察，針對細部設計(含電廠修改案)審查、設備可靠度審查及現場查核、運轉員操作及處理過程之審查等 4 項視察發現，開立注意改進事項要求電廠檢討改善。