

一百一十二年十月核能一廠
除役安全管制資訊

核能安全委員會提供

核能一廠管制措施

一、辦理核一廠除役機組 112 年第 1 次核子反應器運轉人員執照考試

核安會於 10 月 3 日辦理核一廠除役機組 112 年第 1 次核子反應器運轉人員執照第二階段測驗，本次報考高級運轉員 3 員；並於 10 月 3 日舉行筆試，以及 10 月 4 日、6 日進行模擬器操作及現場口試測驗。

二、同意台電公司核一廠注意改進事項 D-AN-CS-112-004 之結案申請

核安會於 10 月 20 日函送核一廠注意改進事項編號 D-AN-CS-112-004-R，由於台電公司已針對本會「112 年第 2 季核一廠核安管制紅綠燈專案視察-火災防護」之視察發現，完成控制室外操作演練、火災防護演練、通訊及緊急照明、主動式防火動式防火，以及被動式防火等項目之改善及提出答覆說明，因此同意全案之結案申請。

三、開立核一廠注意改進事項 D-AN-CS-112-005-0

核安會於 10 月 26 日開立核一廠注意改進事項編號 D-AN-CS-112-005-0，本案係本會執行「112 年第 3 季核能一廠除役定期視察暨核能安全總體檢視」，針對福島案件改善強化措施相關項目之視察發現，開立注意改進事項要求台電公司檢討改善。