

一百一十二年十一月核能二廠

除役安全管制資訊

核能安全委員會提供

## 核能二廠管制措施

### 一、開立備忘錄編號 D-KS-會核-112-06-0

核安會(以下簡稱本會)於 11 月 7 日發函台電公司備忘錄編號 D-KS-會核-112-06-0，本案係就本會執行「112 年第 4 季核二廠除役定期專案視察」之查證結果，發現核二廠系統評估再分類與過渡(SERT)管制程序文件評估說明有未盡詳細部份，要求台電公司澄清說明。

### 二、同意台電公司核二廠注意改進事項 D-AN-KS-112-003 之結案申請

本會於 11 月 30 日函送核二廠注意改進事項編號 D-AN-KS-112-003-R，由於台電公司已針對本會「112 年設備組件設計基準專案視察」之視察發現，完成備用氣體處理系統壓力釋放風門、緊急循環水泵高壓馬達，以及餘熱移除系統熱交換器與增壓泵等預防保養作業之改善及提出答覆說明，因此同意全案結案申請。