

一百一十三年三月核能一廠
除役安全管制資訊

核能安全委員會提供

核能一廠管制措施

一、執行 113 年度第 1 季核一廠除役定期視察

核安會 3 月 18 日至 3 月 22 日執行 113 年度第 1 季核一廠除役定期視察，本次除役定期視察項目包含(a)連絡鐵塔 G1T2/G2T3 拆除作業方案後續辦理規劃及已辦理作業文件；(b) 69kV 開關場拆除作業方案準備作業及後續規劃；(c)主控制室、二次圍阻體與廠房通風系統維護與管理；(d)放射性氣、液排放管理；(e)汽機廠房設備拆除之輻射偵測作業準備；(f)偵測及分析儀器之品管/品保作業；(g)輻射特性調查執行進度；(h)室內乾貯用地整備情形；(i)汽機廠房主發電機拆除作業計畫整備等項目進行查核。前述視察發現之缺失，將要求電廠檢討改善或澄清說明。