

一百一十三年五月核能一廠

除役安全管制資訊

核能安全委員會提供

核能一廠管制措施

一、執行「核一廠 2 號機 MSC-3 維護測試週期視察」

核安會(以下簡稱本會)於 1 月 2 日至 5 月 3 日執行「核一廠 2 號機 MSC-3 維護測試週期視察」，本次視察項目包括：(a)除役期間檢測/除役期間測試(PDSI/PDST)作業；(b)用過燃料池系統維護及測試；(c)餘熱移除系統/爐心噴灑系統(RHR/CS)系統維護及測試；(d)安全相關寒水系統維護及測試；(e)緊急柴油機維護及測試；(f)緊要海水系統維護及測試；(g)維修作業承包商管理及品質檢驗作業等項目。

二、執行 113 年度第 2 季核能一廠除役定期視察暨核安管制紅綠燈(問題發現、確認與解決機制)專案視察

本會於 5 月 20 日至 5 月 24 日執行 113 年度第 2 季核能一廠除役定期視察暨核安管制紅綠燈(問題發現、確認與解決機制)專案視察，本次除役定期視察項目包含主變壓器至開關場間連絡鐵塔 G1T2 及 G2T3 拆除作業及除役相關作業之辦理情形查證等；另問題發現與確認視察項目包含(a)改正行動方案(CAP)執行情形查核；(b)肇因分析與改正行動作業機制查核；(c)電廠對長期存在問題之處理及解決機制查核；(d)自我評估與經驗回饋作業機制與執行情況查證；(e)除役事件、違規、注意改進事項、備忘錄改善措施之執行確實度等項目查核。