

一百一十三年六月核能二廠
除役安全管制資訊

核能安全委員會提供

核能二廠管制措施

一、開立注意改進事項 D-AN-KS-113-002-0

核安會(以下簡稱本會)於 6 月 26 日開立核能電廠注意改進事項編號 D-AN-KS-113-002-0，本案係本會執行「113 年第 2 季核二廠核安管制紅綠燈視察-修改、測試或實驗之評估及永久性修改專案視察」之查證結果，針對設計修改管制作業、核能同級品使用及其檢證作業、品質文件紀錄和人員訓練等 7 項視察發現，開立注意改進事項要求電廠檢討改善。

二、開立核能電廠視察備忘錄 D-KS-會核-113-02-0

本會於 6 月 26 日開立核能電廠視察備忘錄編號 D-KS-會核-113-02-0，本案係本會執行「113 年第 2 季核二廠除役定期專案視察」之查證結果，針對核二廠主控制室、二次圍阻體與廠房通風系統維護與管理作業及系統評估再分類與過渡(SERT)管制程序查證等共計 6 項視察發現，要求電廠檢討及澄清說明。