

一百一十三年六月核能一廠
除役安全管制資訊

核能安全委員會提供

核能一廠管制措施

一、同意台電公司 D-EF-HQ-112-001 違規事項之結案申請

核安會(以下簡稱本會)於6月4日函送台電公司違規事項處理表編號 D-EF-HQ-112-001-R，由於台電公司針對核一廠於除役過渡階段前期維持電廠安全運作之電力系統，未能依程序進行審慎評估及適切維護措施之缺失，已完成核一廠維護週期及程序書之修訂，並承諾後續將遵照規範進行審慎評估及適切之維護措施，因此同意全案之結案申請。

二、開立核能電廠視察備忘錄 D-CS-會核-113-04-0

本會6月27日開立核能電廠視察備忘錄編號 D-CS-會核-113-04-0，本案係本會執行「113年第2季核一廠除役定期專案視察」之查證結果，針對核一廠主變壓器至開關場間連絡鐵塔 G1T2 及 G2T3 拆除作業、113年至114年除役相關作業規劃辦理現況及112年安全相關系統偵測試驗辦理情形查證等共計1項視察發現，要求電廠檢討及澄清說明。