

一百一十三年七月核能一廠

除役安全管制資訊

核能安全委員會提供

# 核能一廠管制措施

## 一、同意台電公司核一廠注意改進事項 D-AN-CS-113-001 之結案申請

核安會(以下簡稱本會)於7月2日函送核一廠注意改進事項編號 D-AN-CS-113-001-R，由於台電公司已針對本會「112年第4季核一廠核安管制紅綠燈(熱沉效能)專案視察」之視察發現，完成各項缺失之檢討改善，包括修訂餘熱移除(RHR)及聯合結構廠房冷卻水(CSCW)系統熱交換器熱傳效能作業、RHR 泵電源斷路器、用過核子燃料池冷卻淨化(SFPCCS)及新增用過核子燃料池冷卻(SFPACS)之維護作業相關程序書，因此同意全案之結案申請。

## 二、執行 113 年核一廠用過燃料池專案視察

本會於7月2日、3日及5日執行113年核一廠用過燃料池專案視察，本次視察項目包含(a)用過燃料池鋼筋混凝土結構；(b)用過燃料鋼襯板結構；(c)用過燃料池水檔板結構；(d)用過燃料相關管路結構；(e)用過燃料池洩漏(含地震池水濺溢)收集系統等項目進行查核。