

一百一十二年十二月核能一廠

除役安全管制資訊

核能安全委員會提供

核能一廠管制措施

一、執行「核一廠 1 號機 MSC-3 維護測試週期視察」

核安會於 9 月 5 日至 12 月 28 日執行「核一廠 1 號機 MSC-3 維護測試週期視察」，本次視察項目包括：(a)除役期間檢測/除役期間測試(PDSI/PDST)作業；(b)用過燃料池系統維護及測試；(c)餘熱移除系統/爐心噴灑系統(RHR/CS)系統維護及測試；(d)安全相關寒水系統維護及測試；(e)緊急柴油機維護及測試；(f)緊要海水系統維護及測試；(g)維修作業承包商管理及品質檢驗作業等項目。

二、執行 112 年度第 3 次核一廠不預警視察

核安會於 12 月 14 日執行 112 年第 3 次核一廠不預警專案視察，本次視察於當日晚上 6 時 00 分左右展開，視察範圍涵蓋兩部機組之主控制室、反應器廠房、聯合廠房、開關場、輻防管制站、廢料廠房控制室及保安監控中心等區域，查證現場值班人員執勤精神狀況、行為與紀律、主控制室作業管理(含限制進入區域管制情形及控制室錄影功能)、設備狀況之抄表與紀錄正確性及系統設備異常之處置措施，視察結果未發現不符之情事。