

一百一十三年九月核能二廠
除役安全管制資訊

核能安全委員會提供

核能二廠管制措施

一、開立核能電廠視察備忘錄 D-KS-會核-113-03-0

核安會(以下簡稱本會)於9月19日開立核能電廠視察備忘錄編號 D-KS-會核-113-03-0，本案係本會執行「113年度第3季核二廠除役定期專案視察」之查證結果，針對核二廠除役期間安全分析報告、技術規範與技術需求手冊修訂管制作業及核二廠除役計畫自主管制事項辦理現況查證等3項視察發現，要求電廠檢討及澄清說明。

二、開立核能電廠視察備忘錄 D-KS-會核-113-04-0

本會於9月24日開立核能電廠視察備忘錄編號 D-KS-會核-113-04-0，本案係因應9月22日核二廠使用中之345kV 2號起動變壓器喪失電源，造成1號機DIV I及2號機DIV II/III緊急柴油發電機自動啟動，相關匯流排後續改由69kV系統供電，緊急柴油發電機依序停止運轉，惟針對本案仍請電廠澄清事件肇因及提出改善措施。