

一百一十三年九月核能一廠
除役安全管制資訊

核能安全委員會提供

核能一廠管制措施

一、同意備查核一廠 2 號機第 3 次維護測試週期作業總檢討整合報告

本會就台電公司提送之「核一廠 2 號機第 3 次維護測試週期作業總檢討整合報告」進行審查，並於 9 月 25 日同意備查。

二、開立核能電廠視察備忘錄 D-CS-會核-113-05-0

本會於 9 月 26 日開立核能電廠視察備忘錄編號 D-CS-會核-113-05-0，就 9 月 21 日核一廠 1 號機緊急柴油發電機 A 台，發生自動惰速起動之情事，要求台電公司澄清肇因並提出改善措施。