

一百一十三年十月核能二廠

除役安全管制資訊

核能安全委員會提供

核能二廠管制措施

一、開立注意改進事項 D-AN-KS-113-003-0

核安會(以下簡稱本會)於 10 月 11 日開立核能電廠注意改進事項編號 D-AN-KS-113-003-0，本案係本會執行「113 年第 3 季核二廠核安總體檢現場查證專案視察」之查證結果，針對電廠在水災廠外危害防護作業、廠區重要道路受損救援因應措施與演(訓)練作業、B.5.b 策略及設備操作演練作業、因應福島事故總體檢之核管案件改善作業，以及總體檢強化設備維護作業等共計 10 項視察發現，要求電廠檢討改善。

二、執行 113 年第 4 季核二廠除役定期視察及核安管制紅綠燈視察(火災防護)專案視察

本會於 10 月 14 日至 18 日執行 113 年第 4 季核二廠除役定期視察及核安管制紅綠燈視察(火災防護)專案視察，本次除役定期視察項目包含 B.5.b 策略及設備操作訓練查證、除役計畫人員訓練規劃及現況查證等；火災防護視察項目則包含火災防護演練、主動式防火、人員訓練查核、112 年視察開立之注意改進事項 AN-KS-112-001 辦理情形查證。