

一百一十三年一月核能二廠

除役安全管制資訊

核能安全委員會提供

核能二廠管制措施

一、113 年核安會赴核二廠進行年度查訪

核安會(以下簡稱本會)為增進核能電廠工作人員對核安管制作業之了解，並聽取核能電廠現場人員對核安會管制作業之建議。核安管制組高組長率同仁於1月24日赴核二廠進行查訪，除分別就去年核二廠之核安管制成效、除役工作執行與準備作業，以及核二廠安全績效等進行回顧與檢討外，並就今(113)年重要之核安管制工作規劃進行說明與意見交流，另慰勞核能電廠工作人員去(112)年持續為核能安全之努力，同時也期許電廠精進各項除役作業品質，以確保民眾健康與環境安全。

二、同意台電公司核二廠注意改進事項D-AN-KS-112-002之結案申請

本會於1月16日函送核二廠注意改進事項編號D-AN-KS-112-002-R，由於台電公司已針對本會「112年電力專案視察」之視察發現，完成4.16kV磁吹斷路器、柴油發電機控制用變壓器、開關場鹼性蓄電池、起動變壓器及緊急變壓器等預防保養作業之改善及提出答覆說明，因此同意全案結案申請。