

一百一十三年二月核能一廠

除役安全管制資訊

核能安全委員會提供

核能一廠管制措施

一、開立核一廠注意改進事項 D-AN-CS-113-001-0

核安會於 2 月 5 日開立核一廠注意改進事項編號 D-AN-CS-113-001-0，本案係本會執行 112 年第 4 季核一廠核安管制紅綠燈(熱沉效能)專案視察之查證結果，針對(a)餘熱移除(RHR)及聯合結構廠房冷卻水(CSCW)系統之熱交換器熱傳效能；(b)RHR、CSCW、用過燃料池冷卻淨化(SFPCCS)及新增用過燃料池冷卻 (SFPACS)系統之維護與測試；(c)最終熱沉(包括緊要海水(ESW)泵室、取水渠道、ESW 系統及 SFPACS 冷卻水塔)結構/組件之維護與測試等 5 項視察發現，開立注意改進事項要求電廠檢討改善。

二、執行 113 年度第 1 次核一廠不預警視察

核安會於 2 月 28 日執行 113 年第 1 次核一廠不預警專案視察，本次視察於當日凌晨 4 時 00 分左右展開，視察範圍涵蓋兩部機組之主控制室、反應器廠房、聯合廠房、開關場、廢料廠房控制室、輻防管制站及保安監控中心等區域，查核現場值班人員執勤精神狀況、行為與紀律、主控制室作業管理(含限制進入區域管制情形及控制室錄影功能)、設備狀況之抄表與紀錄正確性及系統設備異常之處置措施，視察結果未發現不符之情事。