

一百一十四年八月核能三廠
除役安全管制資訊

核能安全委員會提供

核能三廠管制措施

一、執行楊柳颱風期間駐廠視察

8 月 12 日中央氣象署發布中度颱風楊柳海上陸上颱風警報，警戒區域涵蓋恆春半島，核安會隨即增派視察員前往核三廠執行楊柳颱風期間駐廠視察，查證電廠防颱相關準備作業，包括柴油發電機、氣渦輪機等，並確認 345kV 及 161kV 外電線路正常；同時要求台電公司落實防颱、防汛工作，以維持設施運作安全。