

一百一十五年四月核能一廠
除役安全管制資訊

核能安全委員會提供

核能一廠管制措施

一、核一廠主煙囪設備拆除作業計畫第一次審查會議

核安會（以下簡稱本會）於4月24日召開核一廠主煙囪設備拆除作業計畫第一次審查會議，本次會議決議重點為：就高空動火作業可能引發之火災風險提出具體防範措施；避雷針拆除規劃應審慎考量仍需使用設備之安全，避免因過早拆除避雷針而增加遭受雷擊之風險；針對品質查證作業之關鍵查核點及輻射防護訓練相關審查意見之辦理情形，以及廢棄物偵檢與擦拭作業之取樣點及頻次等規劃情形，請台電公司補充說明。

二、開立核一廠視察備忘錄 D-CS-會核-115-01-0

本會於4月24日開立核一廠視察備忘錄 D-CS-會核-115-01-0。本案係本會執行115年度第1季核一廠「修改、測試或實驗之評估及永久性修改」專案視察，針對最近三年內各項變更、測試或實驗及設計修改案之視察發現，開立視察備忘錄要求電廠澄清說明。