

一百一十五年一月核能一廠  
除役安全管制資訊

核能安全委員會提供

## 核能一廠管制措施

### 一、執行 115 年度第 1 次核一廠不預警視察

本會於 1 月 29 日晚間 18 時執行 115 年度第 1 次核一廠不預警視察作業。本次視察範圍涵蓋兩部機組之主控制室、反應器廠房、聯合廠房、廢料廠房控制室、輻防管制站及保安監控中心等區域，查核現場值班人員執勤精神狀況、行為紀律，以及主控制室作業管理情形(包含限制進入區域管制作業及控制室錄影監控功能)、設備抄表與紀錄之正確性，並查證系統設備異常事件之處置措施等，視察結果未發現不符情事。