

一百一十五年一月核能二廠
除役安全管制資訊

核能安全委員會提供

核能二廠管制措施

一、同意注意改進事項 D-AN-KS-114-003 結案申請

核安會(以下簡稱本會)於1月13日發函台電公司核二廠注意改進事項編號 D-AN-KS-114-003-R，台電公司已針對本會「114年第2季核二廠核安管制紅綠燈專案視察-火災防護」之視察發現，完成火災防護演練、被動式防火及動火作業流程之改善，同意全案結案申請。

二、執行 115 年第 1 次核能二廠不預警專案視察

本會於1月22日執行115年第1次核能二廠不預警專案視察，新北市萬里區公所林課長亦共同參與觀察本次視察作業。本次視察範圍涵蓋兩部機主控制室、1/2號機輔機廠房、開關場控制室、氣渦輪機控制室、輻防管制站、保安監控中心、廢料廠房控制室及減容中心等區域，分別針對現場值班人員執勤精神狀況、行為與紀律、控制室作業管理(含限制進入區域管制及控制室錄影)、抄表與記錄的正確性、系統設備異常之處置措施、廠區保安監控執行情形及輻防管制運作等進行查證，視察結果無發現不符之情事。