

一百一十五年二月核能三廠
除役安全管制資訊

核能安全委員會提供

核能三廠管制措施

一、執行 115 年第 1 季核三廠除役定期視察暨火災防護專案視察

核安會於 2 月 9 日至 2 月 12 日執行 115 年第 1 季核三廠除役定期視察暨火災防護專案視察，視察項目包括：(一)電廠消防組織、人員資格與訓練；(二)消防演練及成效評估；(三)用過燃料池儀器、警報和洩漏偵測；(四)用過燃料池水化學與淨化管控；(五)除役低放射性廢棄物貯存庫規劃情形；(六)除役期間輻射防護作業。

二、執行 115 年第 1 次核能三廠不預警視察

核安會於 2 月 25 日晚間執行 115 年第 1 次核能三廠不預警視察，視察範圍涵蓋兩部機組之主控制室、輔助廠房、燃料廠房、汽機廠房、開關場控制室、氣渦輪機控制室、輻防管制站、廢料廠房控制室及保安監控中心等區域。經彙整現場查證結果，核能三廠值班人員執勤狀況良好，皆能堅守崗位保持精神，亦能確實掌握機組狀況，主控制室攝影機錄影功能正常且未發現有物品隨意置放之情形。