

一百一十五年二月核能二廠
除役安全管制資訊

核能安全委員會提供

核能二廠管制措施

一、同意注意改進事項 D-AN-KS-114-009 結案申請

核安會(以下簡稱本會)於 2 月 2 日發函台電公司核二廠注意改進事項編號 D-AN-KS-114-009-R，由於台電公司已針對本會「114 年第 4 季核二廠除役定期視察」之視察發現，完成緊急爐心冷卻系統(ECCS)維護與偵測試驗、除役期間品質管制作業之改善，因此同意全案結案申請。